

平成27年3月測定結果

採水区分 (水源名)	主な給水区域	一般細菌	大腸菌	カドミウム及 びその化合 物	水銀及びそ の化合物	セレン及びそ の化合物	鉛及びその 化合物	ヒ素及びその 化合物	六価クロム化 合物	亜硝酸態 窒素	シアン化物イ オン及び塩化 シアン	硝酸態窒素 及び亜硝酸 態窒素	フッ素及び その化合 物	ホウ素及 びその化 合物	四塩化炭素	1,4-ジオキサ ン	シス,トランス 1,2-ジクロロ エチレン	ジクロロメタン			
				基準値	個/mL	不検出	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
				100	0	0	0.003	0.0005	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.01	10	0.8	1	0.002	0.05	0.04	0.02
洪川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	中ツ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	2.1	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.8	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.006	<0.005	<0.004	<0.001	1.0	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	神田原給水区域	神田原・上村	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	3.5	0.11	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	2.5	<0.08	0.1	<0.0002	0.014	<0.004	<0.002		
	渋川7号井給水区域	八木原・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	0.3	0.11	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.9	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	川島給水区域	川島	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.6	<0.08	0.6	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	祖母島給水区域	祖母島	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	<0.08	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	行幸田給水区域	行幸田・石原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	2.2	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	入沢給水区域(入沢浄水場)	軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.4	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.4	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002			
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.7	0.09	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.5	0.09	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	水沢給水区域	水沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	1.3	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
子持	子持第1水源給水区域	上白井	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	子持第2水源給水区域	上白井・中郷・北牧・吹屋	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	子持第3水源給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.7	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	子持第4水源給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	子持第5水源給水区域	吹屋・白井	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	2.6	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	子持第6水源給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	子持第7水源給水区域	上白井・中郷・横堀	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.7	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
北橋	碓石給水区域	赤城山	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	4.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	5.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.8	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
赤城	赤城第一簡水高区給水区域	津久田(1・2区)	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城第一簡水低区給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	0.6	0.10	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城第二簡水高区給水区域	栄	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城第二簡水低区給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	4.0	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城第三簡水高区給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城第三簡水低区給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城第三簡水運動公園給水区域	北上野	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	0.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城第四簡水給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城棚下簡水給水区域	棚下	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	6.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	赤城樽簡水給水区域	樽	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	4.0	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
小野上	小野子給水区域	小野子	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		
	村上給水区域	村上	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.6	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002		

平成27年3月測定結果

採水区分 (水源名)	主な給水区域	基準値	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	プロモジクロロメタン	プロモホルム	ホルムアルデヒド	亜鉛及びその化合物	アルミニウム及びその化合物	鉄及びその化合物	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			0.01	0.01	0.01	0.6	0.02	0.06	0.04	0.1	0.01	0.1	0.2	0.03	0.09	0.08	1	0.2	0.3	
洪川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.008	<0.004	0.002	<0.001	0.015	<0.02	0.005	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	0.001	<0.02	<0.001	0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	中ツ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.004	<0.02	<0.001	0.002	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	<0.0005	0.005	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.001	<0.001	0.003	<0.02	<0.001	0.002	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.004	0.004	<0.001	0.014	<0.02	0.005	0.002	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	神田原給水区域	神田原・上村	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.006	<0.02	<0.001	0.004	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	0.001	0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.007	<0.02	0.002	0.002	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	渋川7号井給水区域	八木原・半田の一部	<0.0005	<0.001	<0.001	0.06	<0.002	0.006	<0.004	0.006	<0.001	0.019	<0.02	0.006	0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.004	<0.02	<0.001	0.002	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	川島給水区域	川島	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.001	<0.001	0.004	<0.02	<0.001	0.003	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	祖母島給水区域	祖母島	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.001	<0.001	0.003	<0.02	<0.001	0.002	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	行幸田給水区域	行幸田・石原	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.005	<0.02	<0.001	0.003	<0.008	<0.1	0.02	<0.03	
	入沢給水区域(入沢浄水場)	軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.005	<0.02	<0.001	0.003	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.004	<0.02	<0.001	0.002	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03		
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.004	<0.004	<0.001	<0.001	0.006	<0.02	0.002	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.0005	<0.001	<0.001	0.08	<0.002	0.005	<0.004	0.001	<0.001	0.009	<0.02	0.003	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	水沢給水区域	水沢	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.005	<0.02	0.001	0.002	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
子持	子持第1水源給水区域	上白井	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.001	<0.004	0.001	<0.001	0.003	<0.02	0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	子持第2水源給水区域	上白井・中郷・北牧・吹屋	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.009	0.006	0.001	<0.001	0.015	<0.02	0.005	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	子持第3水源給水区域	横堀・北牧	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	子持第4水源給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	子持第5水源給水区域	吹屋・白井	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.006	0.004	0.002	<0.001	0.012	<0.02	0.004	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	子持第6水源給水区域	横堀・北牧	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.001	<0.004	<0.001	<0.001	0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	子持第7水源給水区域	上白井・中郷・横堀	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.006	<0.004	0.001	<0.001	0.010	<0.02	0.003	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
北橋	碓石給水区域	赤城山	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.001	<0.001	0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.005	<0.02	0.002	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.004	0.002	<0.001	0.008	<0.02	0.003	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.004	<0.02	0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	0.03	
赤城	赤城第一簡水高区給水区域	津久田(1・2区)	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.001	<0.004	<0.001	<0.001	0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城第一簡水低区給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城第二簡水高区給水区域	栄	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城第二簡水低区給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城第三簡水高区給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城第三簡水低区給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城第三簡水運動公園給水区域	北上野	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城第四簡水給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城棚下簡水給水区域	棚下	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.001	<0.001	0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	赤城樽簡水給水区域	樽	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	0.002	<0.001	0.003	<0.02	<0.001	0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
小野上	小野子給水区域	小野子	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	
	村上給水区域	村上	<0.0005	<0.001	<0.001	0.06	<0.002	0.006	<0.004	<0.001	<0.001	0.006	<0.02	<0.001	<0.001	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	

平成27年3月測定結果

採水区分 (水源名)	主な給水区域	銅及びその化合物	ナトリウム及びその化合物	マンガン及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジェオスミン	2-メチルイソホルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物(TOC)	pH値	味	臭気	色度	濁度												
																			基準値	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
																			1	200	0.05	200	300	500	0.2	0.00001	0.00001	0.02	0.005	3
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	<0.1	4.8	<0.005	10	23	91	<0.02	0.000003	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.1	11.0	<0.005	22	29	120	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	中ッ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.1	9.3	<0.005	12	46	170	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	<0.1	13.0	<0.005	13	62	230	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	<0.1	21.0	<0.005	20	42	200	<0.02	0.000002	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.6	異常なし	異常なし	0.6	0.1											
	神田原給水区域	神田原・上村	<0.1	28.0	<0.005	37	130	400	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	<0.1	13.0	<0.005	19	61	220	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	0.5	<0.1											
	渋川7号井給水区域	八木原・半田の一部	<0.1	13.0	<0.005	16	100	260	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.6	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	0.4											
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	<0.1	10.0	<0.005	13	67	230	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	川島給水区域	川島	<0.1	25.0	<0.005	38	160	410	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	祖母島給水区域	祖母島	<0.1	21.0	<0.005	25	100	300	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	行幸田給水区域	行幸田・石原	<0.1	12.0	<0.005	13	56	210	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	入沢給水区域(入沢浄水場)	軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢	<0.1	12.0	<0.005	13	61	220	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	<0.1	13.0	<0.005	16	63	230	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1												
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.1	6.5	<0.005	6	36	104	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.1	7.2	<0.005	7	44	114	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	水沢給水区域	水沢	<0.1	16.5	<0.005	26	46	124	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
子持	子持第1水源給水区域	上白井	<0.1	5.5	<0.005	5	35	103	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	子持第2水源給水区域	上白井・中郷・北牧・吹屋	<0.1	5.8	<0.005	8	30	69	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	子持第3水源給水区域	横堀・北牧	<0.1	5.3	<0.005	4	45	98	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	子持第4水源給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	<0.1	4.7	<0.005	3	34	91	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	子持第5水源給水区域	吹屋・白井	<0.1	9.3	<0.005	7	46	131	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	子持第6水源給水区域	横堀・北牧	<0.1	5.8	<0.005	2	32	92	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	子持第7水源給水区域	上白井・中郷・横堀	<0.1	5.2	<0.005	5	29	77	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
北橋	碓石給水区域	赤城山	<0.1	7.6	<0.005	5	75	169	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	<0.1	7.6	<0.005	7	59	147	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	<0.1	7.4	<0.005	9	59	149	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	<0.1	7.8	<0.005	7	60	144	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
赤城	赤城第一簡水高区給水区域	津久田(1・2区)	<0.1	4.3	<0.005	1	26	69	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城第一簡水低区給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	<0.1	7.1	<0.005	2	32	94	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城第二簡水高区給水区域	栄	<0.1	5.7	<0.005	2	36	102	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城第二簡水低区給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	<0.1	6.7	<0.005	5	45	113	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城第三簡水高区給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	<0.1	5.0	<0.005	2	30	93	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城第三簡水低区給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	<0.1	4.3	<0.005	1	26	77	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城第三簡水運動公園給水区域	北上野	<0.1	5.1	<0.005	1	25	85	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城第四簡水給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田	<0.1	5.9	<0.005	2	31	90	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	赤城棚下簡水給水区域	棚下	<0.1	7.2	<0.005	7	53	154	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
赤城樽簡水給水区域	樽	<0.1	8.9	<0.005	10	78	178	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1												
小野上	小野子給水区域	小野子	<0.1	5.4	<0.005	2	33	79	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											
	村上給水区域	村上	<0.1	3.9	<0.005	5	33	68	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1											