

平成28年3月測定結果

採水区分 (水源名)	主な給水区域	一般細菌 個/mL	大腸菌 不検出	基準値																													
				0.003	0.0005	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.01	10	0.8	1	0.002	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.6	0.02	0.06	0.04	0.1	0.01	0.1	0.2	0.03	0.09	0.08	
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
洪川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	0.06	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.004	0.003	0.001	<0.001	0.008	0.003	0.003	<0.001	<0.008
	カツシ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	0.05	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.001	<0.001	<0.008
	中ツ沢給水区域	明保野一部、折原	1	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.1	0.04	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.001	<0.001	0.002	<0.002	<0.001	0.001	<0.008
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	1.7	0.06	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	0.002	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.001	<0.001	<0.008
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	1	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.005	<0.005	<0.004	<0.001	0.8	0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.004	<0.002	0.004	<0.001	0.012	0.002	0.004	<0.001	<0.008
	神田原給水区域	神田原・上村	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	3.6	0.09	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.001	0.002	<0.008
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	2.7	0.06	0.1	<0.0002	0.012	<0.004	<0.002	0.0009	0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.001	<0.001	0.002	<0.002	<0.001	0.001	<0.008
	渋川7号井給水区域	八木原・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	0.3	0.09	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.11	<0.002	0.002	0.004	0.003	<0.001	0.009	0.002	0.003	0.001	<0.008
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	4.2	0.05	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.001	<0.001	<0.008
	川島給水区域	川島	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.6	0.03	0.6	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.002	<0.001	0.002	<0.008
	祖母島給水区域	祖母島	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	0.03	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.001	0.001	<0.008
	行幸田給水区域	行幸田・石原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.4	0.04	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.002	<0.001	0.004	<0.002	<0.001	0.002	<0.008
	入沢給水区域(入沢浄水場)	軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.4	0.04	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.001	0.002	<0.008
金井登沢給水区域	金井中・下ノ国町・南牧	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.4	0.03	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.001	0.001	<0.008	
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.9	0.10	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.004	<0.003	<0.001	<0.001	0.005	<0.003	0.001	<0.001	<0.008	
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	0.09	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.004	<0.003	0.002	<0.001	0.002	<0.003	0.003	0.003	<0.008	
	水沢給水区域	水沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	0.5	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.003	<0.003	<0.001	0.002	<0.008	
子持	子持第1水源給水区域	上白井	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.008	
	子持第2水源給水区域	上白井・中郷・北牧・吹屋	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.6	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.07	<0.002	0.004	0.004	0.002	<0.001	0.006	0.005	0.002	<0.001	<0.008	
	子持第3水源給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	0.002	<0.003	<0.001	<0.001	<0.008	
	子持第4水源給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.008	
	子持第5水源給水区域	吹屋・白井	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.8	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	0.002	<0.001	0.004	0.003	0.001	<0.001	<0.008	
	子持第6水源給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.008	
	子持第7水源給水区域	上白井・中郷・横堀	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.6	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	<0.001	<0.001	0.005	<0.003	0.002	<0.001	<0.008	
北橋	硯石給水区域	赤城山	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	4.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.008	
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.008	
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	5.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.002	<0.003	<0.001	<0.001	0.003	<0.003	0.001	<0.001	<0.008	
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	5.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.001	<0.003	<0.001	<0.001	0.002	<0.003	0.001	<0.001	<0.008	
赤城	赤城第一簡水高区給水区域	津久田(1・2区)	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	7.2	<0.08	<0.1																		

平成28年3月測定結果

採水区分 (水源名)	主な給水区域	基準値	亜鉛及びその化合物	アルミニウム及びその化合物	鉄及びその化合物	銅及びその化合物	ナトリウム及びその化合物	マンガン及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物(TOC)	pH値	味	臭気	色度	濁度
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	度
洪川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	7	<0.005	9	34	87	<0.02	0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	0.5	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	カツシ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.01	<0.02	0.01	<0.01	15	<0.005	23	44	123	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	0.1
	中ツ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	13	<0.005	13	73	162	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	19	<0.005	14	95	226	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	<0.01	<0.02	0.01	<0.01	28	<0.005	20	67	181	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	神田原給水区域	神田原・上村	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	39	<0.005	37	180	395	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	<0.01	<0.02	0.01	<0.01	16	<0.005	21	110	217	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	渋川7号井給水区域	八木原・半田の一部	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	18	<0.005	17	140	261	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	0.6	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	14	<0.005	14	110	236	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	川島給水柱区域	川島	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	37	<0.005	40	200	399	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	祖母島給水区域	祖母島	0.01	<0.02	<0.01	<0.01	29	<0.005	25	140	303	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	行幸田給水区域	行幸田・石原	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	16	<0.005	14	100	211	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	入沢給水区域(入沢浄水場)	軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	16	<0.005	14	99	206	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	18	<0.005	16	100	233	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0.003	<0.01	<0.03	<0.01	6	0.001	5	38	111	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0.002	<0.01	<0.03	<0.01	8	0.005	6	45	121	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	0.5	6.8	異常なし	異常なし	0.5	<0.1
	水沢給水区域	水沢	<0.001	<0.01	<0.03	<0.01	18	<0.001	25	45	121	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
子持	子持第1水源給水区域	上白井	0.014	<0.01	<0.03	<0.01	6	<0.001	4	33	99	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持第2水源給水区域	上白井・中郷・北牧・吹屋	0.003	<0.01	<0.03	<0.01	5	<0.001	5	21	57	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	0.4	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持第3水源給水区域	横堀・北牧	0.01	<0.01	<0.03	<0.01	6	<0.001	4	43	99	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持第4水源給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	<0.001	<0.01	<0.03	<0.01	5	<0.001	3	34	94	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持第5水源給水区域	吹屋・白井	0.005	<0.01	<0.03	<0.01	8	<0.001	6	35	98	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持第6水源給水区域	横堀・北牧	<0.001	<0.01	<0.03	<0.01	6	<0.001	2	30	92	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	8.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持第7水源給水区域	上白井・中郷・横堀	0.016	<0.01	<0.03	<0.01	5	<0.001	4	26	68	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
北橋	硯石給水区域	赤城山	0.003	<0.01	<0.03	<0.01	8	<0.001	4	66	151	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	0.002	<0.01	<0.03	<0.01	8	<0.001	6	55	129	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	0.003	<0.01	<0.03	0.02	8	<0.001	8	51	117	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	0.002	<0.01	<0.03	<0.01	8	<0.001	7	56	132	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
赤城	赤城第一簡水高区給水区域	津久田(1・2区)	0.006	<0.01	<0.03	<0.01	9	<0.001	11	63	153	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城第一簡水低区給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	<0.001	<0.01	<0.03	<0.01	7	<0.001	5	42	118	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城第二簡水高区給水区域	栄	0.005	<0.01	<0.03	<0.01	7	<0.001	2	31	100	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城第二簡水低区給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	0.005	<0.01	<0.03	<0.01	10	<0.001	10	72	171	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城第三簡水高区給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	0.001	<0.01	<0.03	<0.01	8	<0.001	7	51	156	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城第三簡水低区給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	<0.001	<0.01	<0.03	<0.01	8	<0.001	2	29	96	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城第三簡水運動公園給水区域	北上野	0.002	<0.01	<0.03	<0.01	6	<0.001	2	34	102	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城第四簡水給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田	0.007	<0.01	<0.03	<0.01	5	<0.001	1	25	85	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城棚下簡水給水区域	棚下	0.003	<0.01	<0.03	<0.01	5	<0.001	2	29	106	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城樽簡水給水区域	樽	0.006	<0.01	<0.03	<0.01	6	<0.001	1	23	85	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
小野上	小野子給水区域	小野子	0.022	<0.01	<0.03	<0.01	6	<0.001	2	40	100	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	村上給水区域	村上	0.003	0.02	<0.03	<0.01	4	<0.001	5	32	80	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.002	<0.0005	0.4	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1