

平成30年3月測定結果

採水区分	主な給水区域	一般細菌		大腸菌		カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	ヒ素及びその化合物	六価クロム化合物	亜硝酸態窒素	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	フッ素及びその化合物	ホウ素及びその化合物	四塩化炭素	1,4-ジオキサン	シストランス1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	プロモジクロロメタン	プロモホルム	
		個/mL	不検出	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		100		0.003	0.0005	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.01	10	0.8	1	0.002	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.6	0.02	0.06	0.03	0.1	0.01	0.1	0.03	0.03	0.09	
渋川	金井給水区域 (金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.008	0.004	<0.001	<0.001	0.011	0.004	0.003	<0.001	
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.003	
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.6	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	0.002	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	0.003	<0.001	0.011	<0.003	0.003	0.002	
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	0.008	0.004	0.004	<0.001	0.018	0.005	0.006	<0.001	
	神田原給水区域	神田原・上村	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	3.5	0.13	0.4	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.004	<0.001	0.010	<0.003	0.001	0.005	
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.8	<0.08	<0.1	<0.0002	0.026	<0.004	<0.002	0.0009	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.009	<0.003	0.001	0.005	
	八木原給水区域	八木原・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	0.4	0.12	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.11	<0.002	0.005	<0.003	0.006	<0.001	0.018	<0.003	0.006	0.001	
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	4.3	0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.006	<0.003	0.001	0.002	
	川島給水区域	川島	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.4	<0.08	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.004	
	祖母島給水区域	祖母島	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.6	<0.08	0.4	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.003	
	行幸田給水区域	行幸田・石原	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	2.0	0.09	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.004	<0.003	<0.001	0.002	
	入沢給水区域	椋浜、折原、明保野、五輪平、入沢	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.3	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.003	
金井登沢給水区域	金井中・下ノ国町・南牧	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.3	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.003		
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.9	0.12	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	<0.001	<0.001	0.003	<0.003	<0.001	<0.001	
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.009	0.004	0.002	<0.001	0.015	0.004	0.004	<0.001	
	水沢給水区域	水沢	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	1.3	0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.003	<0.001	0.001	
小野上	小野子給水区域	小野子	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	
	村上給水区域	村上	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.008	0.003	<0.001	<0.001	0.008	0.004	<0.001	<0.001	
子持	立和田給水区域	上白井	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	
	子持給水区域 (子持浄水場)	上白井・中郷・北牧・吹屋	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.8	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.010	0.003	<0.001	<0.001	0.013	0.007	0.003	<0.001	
	横堀給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.0	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	
	中井給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	
	吹屋給水区域	吹屋・白井	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	
	宮地給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	
	子麓給水区域	上白井・中郷・横堀	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.6	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.006	<0.003	<0.001	<0.001	0.008	0.005	0.002	<0.001	
赤城	見聞入給水区域	津久田(1・2区)	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	6.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001		
	小池原給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	0.4	0.10	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001		
	栄給水区域	栄	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<																											

平成30年3月測定結果

採水区分	主な給水区域	基準値→																		pH値	味	臭気	色度	濁度
		ホルムアルデヒド	亜鉛及びその化合物	アルミニウム及びその化合物	鉄及びその化合物	銅及びその化合物	ナトリウム及びその化合物	マンガン及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物(TOC)							
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L							
		0.08	1	0.2	0.3	1	200	0.05	200	300	500	0.2	0.00001	0.00001	0.02	0.005	3	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	度	度		
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.4	<0.005	10	31	77	<0.02	0.000003	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.6	6.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.5	<0.005	20	43	112	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	17.9	<0.005	15	86	198	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	19.1	<0.005	16	54	144	<0.02	0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	神田原給水区域	神田原・上村	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	39.0	<0.005	36	181	384	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.2	<0.005	19	128	242	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	八木原給水区域	八木原・半田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	18.5	<0.005	17	140	267	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.6	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	13.7	<0.005	14	118	234	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	川島給水区域	川島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	36.3	<0.005	39	199	401	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	祖母島給水区域	祖母島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	28.4	<0.005	23	132	286	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	行幸田給水区域	行幸田・石原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	15.9	<0.005	14	87	204	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	入沢給水区域	椋浜、折原、明保野、五輪平、入沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	15.4	<0.005	14	100	214	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	17.4	<0.005	16	107	227	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1		
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.4	<0.005	4	44	111	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	0.2	
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.8	<0.005	8	36	90	<0.02	0.000002	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.6	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	水沢給水区域	水沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	16.4	<0.005	23	47	120	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
小野上	小野子給水区域	小野子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.7	<0.005	3	41	95	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	村上給水区域	村上	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	3.9	<0.005	5	35	79	<0.02	0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
子持	立和田給水区域	上白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.6	<0.005	5	39	101	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	子持給水区域(子持浄水場)	上白井・中郷・北牧・吹屋	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.8	<0.005	8	25	61	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	横堀給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.5	<0.005	5	50	104	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	中井給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.8	<0.005	3	39	97	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	吹屋給水区域	吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.0	<0.005	8	32	83	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	宮地給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.9	<0.005	2	35	85	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
子麓給水区域	上白井・中郷・横堀	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.7	<0.005	5	27	72	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1		
赤城	見間入給水区域	津久田(1・2区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8.2	<0.005	10	67	161	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	小池原給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.1	<0.005	2	35	98	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	栄給水区域	栄	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.7	<0.005	2	38	102	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	大塚給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.6	<0.005	5	47	124	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	深山給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.1	<0.005	2	33	101	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	長井小川田給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.4	<0.005	1	28	86	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城総合運動公園給水区域	北上野	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.1	<0.005	1	27	81	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	滝沢給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.1	<0.005	2	34	99	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	棚下給水区域	棚下	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.4	<0.005	7	59	165	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	樽給水区域	樽	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	10.2	<0.005	12	90	196	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
北橋	硯石給水区域	赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.8	<0.005	5	83	177	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.6	<0.005	6	62	134	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.8	<0.005	7	55	124	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.2	<0.005	7	60	137	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	