

令和元年9月測定結果

採水区分	主な給水区域	一般細菌 個/mL	大腸菌 不検出	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	ヒ素及びその化合物	六価クロム化合物	亜硝酸態窒素	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	フッ素及びその化合物	ホウ素及びその化合物	四塩化炭素	1,4-ジオキサン	シストランス1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	プロモジクロロメタン	プロモホルム	
				基準値→ 0.003	0.0005	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.01	10	0.8	1	0.002	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.6	0.02	0.06	0.03	0.1	0.01	0.1	0.03	0.03	0.09
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.7	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.22	<0.002	0.019	<0.003	<0.001	<0.001	0.023	0.003	0.004	<0.001
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	1.6	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	1.7	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	0.004	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.003
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	0.7	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.20	<0.002	0.013	<0.003	0.002	<0.001	0.020	0.008	0.005	<0.001
	神田原給水区域	神田原・上村	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	3.3	0.12	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.07	<0.002	<0.001	<0.003	0.009	<0.001	0.019	<0.003	0.003	0.007
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	2.5	<0.08	<0.1	<0.0002	0.022	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.09	<0.002	0.005	<0.003	0.002	<0.001	0.013	<0.003	0.002	0.004
	八木原給水区域	八木原・半田の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	0.4	0.12	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.30	<0.002	0.003	<0.003	0.002	<0.001	0.008	<0.003	0.003	<0.001
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.2	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.006	<0.003	0.001	0.002
	川島給水栓区域	川島	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.3	<0.08	0.6	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.006	<0.003	<0.001	0.004
	祖母島給水区域	祖母島	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	0.4	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.006	<0.001	0.014	<0.003	0.002	0.006
	行幸田給水区域	行幸田・石原	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	2.1	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	入沢給水区域	懸浜、折原、明保野、五輪平、入沢	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.4	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.002	<0.003	<0.001	0.001
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.2	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.008	<0.003	<0.001	0.005	
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.9	0.11	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	<0.001	<0.001	0.003	<0.003	<0.001	<0.001
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.09	<0.002	0.008	0.004	0.001	<0.001	0.013	<0.003	0.004	<0.001
	水沢給水区域	水沢	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.003	<0.003	<0.001	0.002
小野上	小野子給水区域	小野子	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	村上給水区域	村上	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.11	<0.002	0.018	0.003	<0.001	<0.001	0.019	0.007	0.001	<0.001
子持	立和田給水区域	上白井	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	子持給水区域(子持浄水場)	上白井・中郷・北牧・吹屋	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.8	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.13	<0.002	0.022	<0.003	<0.001	<0.001	0.027	0.012	0.005	<0.001
	横堀給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	0.002	<0.001	0.007	<0.003	0.002	<0.001
	中井給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	吹屋給水区域	吹屋・白井	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	0.016	<0.003	0.002	<0.001	0.023	0.007	0.005	<0.001
	宮地給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.27	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
子麓給水区域	上白井・中郷・横堀	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.6	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	0.012	<0.003	0.001	<0.001	0.017	<0.003	0.004	<0.001	
赤城	見間入給水区域	津久田(1・2区)	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	6.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.002
	小池原給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.004	<0.005	<0.004	<0.001	0.4	0.10	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	栄給水区域	栄	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	大塚給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.				

令和元年9月測定結果

採水区分	主な給水区域	基準値→																pH値	味	臭気	色度	濁度	
		ホルムアルデヒド	亜鉛及びその化合物	アルミニウム及びその化合物	鉄及びその化合物	銅及びその化合物	ナトリウム及びその化合物	マンガン及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジェオスミン	2-アザノホルネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物(TOC)						
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	度	度
		0.08	1	0.2	0.3	1	200	0.05	200	300	500	0.2	0.00001	0.00001	0.02	0.005	3				5	2	
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.0	<0.005	7	24	66	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.6	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	13.4	<0.005	17	40	115	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	21.0	<0.005	15	104	244	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	13.1	<0.005	12	37	107	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.6	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	神田原給水区域	神田原・上村	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	40.0	<0.005	37	189	426	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.4	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.1	<0.005	19	105	218	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.4	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	八木原給水区域	八木原・半田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	18.7	<0.005	18	144	277	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.7	7.3	異常なし	異常なし	0.7	<0.1
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.6	<0.005	13	114	232	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	川島給水区域	川島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	35.8	<0.005	39	196	418	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	祖母島給水区域	祖母島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	27.9	<0.005	23	128	285	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	行幸田給水区域	行幸田・石原	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	16.1	<0.005	14	86	208	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.3	7.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	入沢給水区域	懸浜、折原、明保野、五輪平、入沢	<0.008	<0.1	0.02	<0.03	<0.1	15.8	<0.005	14	98	229	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	17.1	<0.005	15	100	221	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.4	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.5	<0.005	4	42	114	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	0.02	<0.03	<0.1	7.1	<0.005	8	31	96	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.5	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	水沢給水区域	水沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	15.4	<0.005	19	41	116	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
小野上	小野子給水区域	小野子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.8	<0.005	3	42	101	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	村上給水区域	村上	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	4.7	<0.005	5	35	90	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.5	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
子持	立和田給水区域	上白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.8	<0.005	5	37	102	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持給水区域(子持浄水場)	上白井・中郷・北牧・吹屋	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.8	<0.005	8	26	74	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.4	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	横堀給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.7	<0.005	5	47	105	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	中井給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.1	<0.005	4	41	103	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	吹屋給水区域	吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.7	<0.005	7	33	89	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	宮地給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.2	<0.005	2	33	85	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子麓給水区域	上白井・中郷・横堀	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.2	<0.005	5	27	70	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
赤城	見間入給水区域	津久田(1・2区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8.3	<0.005	10	66	191	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	小池原給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.1	<0.005	2	33	107	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	栄給水区域	栄	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.8	<0.005	2	37	109	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	大塚給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.1	<0.005	2	33	109	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	深山給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.3	<0.005	2	33	114	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	長井小川田給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.5	<0.005	2	27	91	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城総合運動公園給水区域	北上野	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.2	<0.005	1	26	92	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	棚下給水区域	棚下	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.7	<0.005	8	61	201	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	滝沢・樽給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田・樽	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.3	<0.005	2	34	108	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
北橘	硯石給水区域	赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8.3	<0.005	5	97	224	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.5	<0.005	6	60	150	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.4	<0.005	7	63	165	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.0	<0.005	7	59	159	<0.02	<0.00001	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1