

令和2年度第1回太陽光発電設備設置審議会結果概要

開催日時	令和2年5月14日(木) 14時から14時50分まで
開催場所 及び出席者	本庁舎西棟 入札室 ○審議会委員(湯沢委員、佐藤委員、眞庭委員、居村委員、高橋委員、鈴木委員) ○事務局(環境政策課長、環境政策課長補佐、環境政策係員)
配付資料	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度第1回渋川市太陽光発電設備設置審議会次第 ・座席表(渋川市太陽光発電設備設置審議会委員名簿) ・議案第1号 太陽光発電設備設置に係る許可申請について ・令和2年度第1回渋川市太陽光発電設備設置審議会 議案一覧表 ・事業計画概要書 ・申請地の現況写真 ・様式第13号 事業計画の許可申請書及び添付書類一式 ・付議書の写し
会議次第	<ol style="list-style-type: none"> 1 開会 2 会長あいさつ 3 議題 (1) 太陽光発電設備設置の申請に係る許可について(諮問) (2) 今後の太陽光発電設備設置審議会の日程調整について 4 その他 5 閉会
審議結果	<ol style="list-style-type: none"> (1) 太陽光発電設備設置の申請に係る許可について 議案第1号について、許可する。 (2) 今後の太陽光発電設備設置審議会の日程調整について 次回は、令和2年7月9日(木)14時から。以降今年度は、隔月で開催する。

令和2年度第1回太陽光発電設備設置審議会での意見等

(1) 太陽光発電設備設置の申請に係る許可について

No.	委員からの意見等	回答等
1	近隣住民説明会について、現状では人を集められないのは理解できるが、自治会等に対して、市は確認をとるべき。	確認するようにしたい。
2	排水計画はどのようになっているか。	本件のように自然浸透式で計画されている場合は、流出係数や降雨強度など、群馬県開発許可制度の手引き等の数値を用いた試算により、自然浸透が可能かどうかを確認している。
3	防草シートを張ると、浸透能が変わる。雨水等が隣地に流出しないようにすべき。	必要に応じ、指示したい。
4	何かあったときの賠償責任はどかが負うのか。	事業者が負うと考えている。
5	光の反射について、どのように考えているのか。	事業者が作成したシミュレーション図により、周囲にどう影響するかを現地で確認している。
6	農地法の手続のタイミングはどうなっているのか。	転用については、太陽光発電設備設置事業の事前協議及び住民説明会が完了し、許可申請を行った後に農業委員会での受付が可能となる。