

令和3年3月測定結果

採水区分	主な給水区域	一般細菌	大腸菌	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	ヒ素及びその化合物	六価クロム化合物	亜硝酸態窒素	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	フッ素及びその化合物	ホウ素及びその化合物	四塩化炭素	1,4-ジオキサン	シストランス1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	プロモジクロロメタン	プロモホルム	
		個/mL	不検出	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		100	不検出	0.003	0.0005	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	10	0.8	1	0.002	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.6	0.02	0.06	0.03	0.1	0.01	0.1	0.03	0.03	0.09	
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.07	<0.002	0.008	<0.003	0.001	<0.001	0.013	<0.003	0.004	<0.001
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.003	<0.001	0.001
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.9	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	0.004	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.004	<0.003	<0.001	0.002
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.005	<0.003	0.004	<0.001	0.014	<0.003	0.005	<0.001
	神田原給水区域	神田原・上村	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	3.4	0.12	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.007	<0.003	<0.001	0.004
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.004	<0.003	0.004	<0.001	0.014	<0.003	0.004	0.002
	八木原給水区域	八木原・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.002	<0.002	<0.004	<0.001	0.5	0.11	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.15	<0.002	0.003	<0.003	0.005	<0.001	0.013	<0.003	0.004	0.001
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	3.7	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.004	<0.003	0.001	0.001
	川島給水栓区域	川島	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	3.6	<0.08	0.6	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.004
	祖母島給水区域	祖母島	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.8	<0.08	0.4	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.004	<0.003	<0.001	0.002
	行幸田給水区域	行幸田・石原	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	2.2	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.006	<0.003	0.001	0.002
	入沢給水区域	懸浜、折原、明保野、五輪平、入沢	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	2.6	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.003	0.001	0.002
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	2.4	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.004	<0.003	<0.001	0.002	
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.9	0.12	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	<0.001	<0.001	0.003	<0.003	<0.001	<0.001
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.06	<0.002	0.009	<0.003	0.002	<0.001	0.016	0.003	0.005	<0.001
	水沢給水区域	水沢	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	1.3	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.003	<0.001	0.001
小野上	小野子給水区域	小野子	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	村上給水区域	村上	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.4	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.007	<0.003	<0.001	<0.001	0.007	0.004	<0.001	<0.001
子持	立和田給水区域	上白井	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	子持給水区域(子持浄水場)	上白井・中郷・北牧・吹屋	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.7	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.013	<0.003	<0.001	<0.001	0.017	0.004	0.004	<0.001
	横堀給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	2.0	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	中井給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	吹屋給水区域	吹屋・白井	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.0	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.010	<0.003	<0.001	<0.001	0.014	0.006	0.004	<0.001
	宮地給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
子麓給水区域	上白井・中郷・横堀	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.6	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.005	<0.003	<0.001	<0.001	0.007	<0.003	0.002	<0.001	
赤城	見間入給水区域	津久田(1・2区)	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.004	<0.001	6.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.002	<0.003	<0.001	0.001
	小池原給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.004	<0.002	<0.004	<0.001	0.7	0.10	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	栄給水区域	栄	0	不検出	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	大塚給水区域																															

令和3年3月測定結果

採水区分	主な給水区域	基準値→																pH値	味	臭気	色度	濁度	
		ホルムアルデヒド	亜鉛及びその化合物	アルミニウム及びその化合物	鉄及びその化合物	銅及びその化合物	ナトリウム及びその化合物	マンガン及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジェオスミン	2-アザノホルネール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物(TOC)						
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L						
		0.08	1	0.2	0.3	1	200	0.05	200	300	500	0.2	0.00001	0.00001	0.02	0.005	3	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	度	度	
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.6	<0.005	9	31	67	<0.02	0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.7	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.008	<0.1	<0.02	0.06	<0.1	13.8	<0.005	19	43	98	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.4	異常なし	異常なし	0.5	<0.1
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	21.2	<0.005	16	111	235	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	19.8	<0.005	16	55	146	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	神田原給水区域	神田原・上村	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	39.2	<0.005	39	188	397	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	19.1	<0.005	17	69	159	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	八木原給水区域	八木原・半田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	18.9	<0.005	17	135	259	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.7	7.5	異常なし	異常なし	0.7	<0.1
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	13.8	<0.005	13	114	218	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	川島給水区域	川島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	35.1	<0.005	41	205	397	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	祖母島給水区域	祖母島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	27.7	<0.005	24	129	285	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	行幸田給水区域	行幸田・石原	<0.008	<0.1	0.02	<0.03	<0.1	15.7	<0.005	14	87	206	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	入沢給水区域	懸浜、折原、明保野、五輪平、入沢	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	15.2	<0.005	14	98	213	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	17.0	<0.005	15	104	216	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.3	<0.005	5	45	121	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	8.6	<0.005	10	33	99	<0.02	0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.8	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	水沢給水区域	水沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	15.8	<0.005	23	47	124	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
小野上	小野子給水区域	小野子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.4	<0.005	3	42	102	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	村上給水区域	村上	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.0	<0.005	5	36	81	<0.02	0.000002	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.6	7.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
子持	立和田給水区域	上白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.9	<0.005	5	38	104	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持給水区域(子持浄水場)	上白井・中郷・北牧・吹屋	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.2	<0.005	7	26	65	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	横堀給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.4	<0.005	5	52	113	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	中井給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.6	<0.005	3	38	97	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	吹屋給水区域	吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.1	<0.005	7	29	69	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	宮地給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.7	<0.005	2	35	91	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
子麓給水区域	上白井・中郷・横堀	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.0	<0.005	4	28	79	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
赤城	見間入給水区域	津久田(1・2区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8.1	<0.005	11	76	184	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	小池原給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.0	<0.005	2	37	110	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	栄給水区域	栄	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.6	<0.005	3	41	115	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	大塚給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.2	<0.005	3	37	113	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	深山給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.3	<0.005	2	35	116	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	長井小川田給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.4	<0.005	2	29	88	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城総合運動公園給水区域	北上野	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.0	<0.005	1	29	97	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	棚下給水区域	棚下	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.6	<0.005	8	66	179	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	滝沢・樽給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田・樽	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.2	<0.005	2	36	106	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
北橋	硯石給水区域	赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8.7	<0.005	5	106	225	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.6	<0.005	6	65	152	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.2	<0.005	8	68	155	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.2	<0.005	8	68	163	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1