

令和3年9月測定結果

| 採水区分 | 主な給水区域 | 基準値→ | | | | | | | | | | | | | | | | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 | |
|----------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------|--------------|-------------|--------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|------|------|------|
| | | ホルムアルデヒド | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | 塩化物イオン | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | ジェオスミン | 2-アザノホルネオール | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物(TOC) | | | | | | |
| | | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | | |
| | | 0.08 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 200 | 0.05 | 200 | 300 | 500 | 0.2 | 0.00001 | 0.00001 | 0.02 | 0.005 | 3 | 5.8~8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 度 | 度 | |
| 渋川 | 金井給水区域(金井浄水場) | 金井南町・本町・入沢 | <0.008 | <0.1 | 0.03 | <0.03 | <0.1 | 7.4 | <0.005 | 13 | 28 | 84 | <0.02 | 0.000002 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.7 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | カツブシ沢給水区域 | 明保野一部、折原 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 13.4 | <0.005 | 19 | 38 | 119 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 渋川高区給水区域 | 市街地西部、石原 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 24.5 | <0.005 | 17 | 95 | 248 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 渋川低区給水区域 | 市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部 | <0.008 | <0.1 | 0.02 | <0.03 | <0.1 | 17.5 | <0.005 | 14 | 43 | 145 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.6 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 神田原給水区域 | 神田原・上村 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 41.1 | <0.005 | 46 | 195 | 448 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 有馬給水区域 | 有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 14.9 | <0.005 | 22 | 116 | 235 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.5 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 金井住宅団地給水区域 | リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 14.2 | <0.005 | 13 | 109 | 243 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 川島給水区域 | 川島 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 35.1 | <0.005 | 41 | 190 | 405 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 祖母島給水区域 | 祖母島 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 27.5 | <0.005 | 22 | 125 | 305 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 行幸田給水区域 | 行幸田・石原 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 15.6 | <0.005 | 15 | 85 | 234 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 入沢給水区域 | 軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢 | <0.008 | <0.1 | 0.02 | <0.03 | <0.1 | 15.4 | <0.005 | 15 | 94 | 227 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 金井登沢給水区域 | 金井中・下ノ国町・南牧 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 16.7 | <0.005 | 15 | 97 | 231 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 | |
| 伊香保 | 西沢第1及び長峰給水区域 | 伊香保・湯中子 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.0 | <0.005 | 5 | 41 | 110 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 西沢第2及び長峰給水区域 | 伊香保・湯中子 | 0.009 | <0.1 | 0.03 | <0.03 | <0.1 | 7.7 | <0.005 | 9 | 27 | 72 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.8 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 水沢給水区域 | 水沢 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 15.7 | <0.005 | 20 | 41 | 121 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 小野上 | 小野子給水区域 | 小野子 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.6 | <0.005 | 3 | 39 | 99 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 村上給水区域 | 村上 | 0.010 | <0.1 | 0.03 | <0.03 | <0.1 | 4.2 | <0.005 | 5 | 30 | 85 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 子持 | 立和田給水区域 | 上白井 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.6 | <0.005 | 5 | 36 | 104 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 子持給水区域(子持浄水場) | 上白井・中郷・北牧・吹屋 | 0.015 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.4 | <0.005 | 7 | 23 | 64 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 横堀給水区域 | 横堀・北牧 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.7 | <0.005 | 5 | 49 | 109 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 8.0 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 中井給水区域 | 上白井・中郷・吹屋・白井 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.1 | <0.005 | 4 | 40 | 107 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 吹屋給水区域 | 吹屋・白井 | 0.016 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.0 | <0.005 | 7 | 34 | 88 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 宮地給水区域 | 横堀・北牧 | 0.011 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.1 | <0.005 | 2 | 32 | 92 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 8.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 子麓給水区域 | 上白井・中郷・横堀 | 0.012 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.1 | <0.005 | 4 | 26 | 76 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 赤城 | 見間入給水区域 | 津久田(1・2区) | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 8.2 | <0.005 | 11 | 70 | 195 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 小池原給水区域 | 津久田(3区)・敷島・宮田 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.0 | <0.005 | 2 | 31 | 93 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 栄給水区域 | 栄 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.9 | <0.005 | 2 | 36 | 123 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 大塚給水区域 | 溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部 | 0.010 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.3 | <0.005 | 3 | 35 | 112 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 深山給水区域 | 深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山 | 0.013 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.1 | <0.005 | 2 | 30 | 119 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 長井小川田給水区域 | 長井小川田(6区)・津久田(4区) | 0.011 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 4.5 | <0.005 | 2 | 26 | 98 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城総合運動公園給水区域 | 北上野 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.2 | <0.005 | 1 | 25 | 97 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 棚下給水区域 | 棚下 | 0.009 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.7 | <0.005 | 7 | 62 | 184 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 滝沢・樽給水区域 | 見立・滝沢・上三原田・三原田・樽 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.4 | <0.005 | 2 | 33 | 100 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 北橋 | 硯石給水区域 | 赤城山 | 0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 8.7 | <0.005 | 5 | 105 | 246 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 愛宕山給水区域 | 真壁・下箱田・箱田の一部 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.4 | <0.005 | 5 | 56 | 139 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 八崎給水区域 | 八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.0 | <0.005 | 7 | 58 | 146 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城山給水区域 | 上南室・上箱田・小室・下南室の一部 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.6 | <0.005 | 7 | 55 | 143 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |