

水道水中の放射性物質の測定結果について

令和3年9月8日
渋川市上下水道局業務課

渋川市の水道水の測定結果についてお知らせします。
測定結果は、全て不検出であり、飲用に支障はありません。

検査機関：(株)食環境衛生研究所

採水場所	採水日	検査日	核種 (Bq/kg)	
			放射性セシウム	
			Cs-137	Cs-134
阪ノ下浄水場(渋川)	9/1	9/3	不検出	不検出
長峰浄水場(伊香保)			不検出	不検出
カツブシ沢配水池(渋川)		9/6	不検出	不検出
入沢浄水場(渋川)			不検出	不検出
有馬配水池(渋川)			不検出	不検出
渋川高区配水池(渋川)			不検出	不検出
西沢第1配水池(伊香保)			不検出	不検出
西沢第3配水池(伊香保)			不検出	不検出
水沢配水池(伊香保)			不検出	不検出
愛宕山配水池(北橋)			不検出	不検出
基準値			10	

※不検出：放射性物質が検査で検出可能な最小量(1Bq/kg)未満であることで、人体の健康に影響を及ぼすレベルではありません。