

令和3年度 測定結果一覧

検査項目:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

暫定目標値:50ng/L以下

原水測定結果

	採水年月日	水源名称	結果 (ng/L)
1	令和3年7月13日	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
2	令和3年7月6日	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
3	令和3年7月13日	カツブシ沢水源	5ng/L未満
4	令和3年7月13日	渋川立坑1号井	5ng/L未満
5	令和3年7月13日	渋川立坑2号井	5ng/L未満
6	令和3年7月6日	渋川立坑3号井	5ng/L未満
7	令和3年8月3日	渋川1号井	5ng/L未満
8	令和3年8月3日	渋川2号井	5ng/L未満
9	令和3年8月3日	渋川3号井	5ng/L未満
10	令和3年8月3日	渋川4号井	5ng/L未満
11	令和3年8月3日	渋川5号井	5ng/L未満
12	令和3年8月17日	渋川8号井	54ng/L
13	令和3年7月6日	渋川9号井	116ng/L
14	令和3年8月17日	渋川9号井	101ng/L
15	令和4年2月1日	渋川9号井	89ng/L
16	令和3年8月3日	渋川10号井	5ng/L未満
17	令和3年8月3日	渋川11号井	5ng/L未満
18	令和3年8月17日	渋川12号井	92ng/L
19	令和3年8月17日	渋川13号井	50ng/L
20	令和3年8月3日	渋川14号井	5ng/L未満
21	令和3年8月3日	渋川15号井	5ng/L未満
22	令和3年8月3日	渋川16号井	5ng/L未満
23	令和3年8月3日	渋川17号井	5ng/L未満
24	令和3年8月3日	渋川18号井	5ng/L未満
25	令和3年7月13日	沼尾川水源	5ng/L未満
26	令和3年7月13日	西沢第1水源	5ng/L未満
27	令和3年7月13日	西沢第2水源	5ng/L未満
28	令和3年7月13日	黒沢水源	5ng/L未満
29	令和3年7月6日	利根川水源(群馬用水)	5ng/L未満
30	令和3年8月19日	子持1号井	5ng/L未満
31	令和3年8月19日	子持2号井	5ng/L未満
32	令和3年8月19日	子持3号井	5ng/L未満
33	令和3年8月19日	子持4号井	5ng/L未満
34	令和3年8月19日	子持5号井	5ng/L未満
35	令和3年8月19日	子持6号井	5ng/L未満
36	令和3年8月19日	子持7号井	5ng/L未満
37	令和3年8月17日	北橋1号井	5ng/L未満
38	令和3年8月17日	北橋2号井	5ng/L未満
39	令和3年8月17日	北橋3号井	5ng/L未満
40	令和3年8月17日	北橋4号井	5ng/L未満
41	令和3年8月17日	北橋5号井	5ng/L未満
42	令和3年7月6日	栗ノ木川水源	5ng/L未満
43	令和3年7月6日	勝保沢水源	5ng/L未満
44	令和3年7月6日	溝呂木水源	5ng/L未満
45	令和3年7月6日	鉦沢水源	5ng/L未満
46	令和3年8月24日	赤城1号井	5ng/L未満
47	令和3年8月24日	赤城2号井	5ng/L未満
48	令和3年8月24日	赤城3号井	5ng/L未満
49	令和3年8月24日	赤城4号井	5ng/L未満
50	令和3年8月24日	赤城5号井	5ng/L未満
51	令和3年8月24日	赤城6号井	5ng/L未満
52	令和3年8月24日	赤城7号井	5ng/L未満
53	令和3年8月24日	赤城8号井	5ng/L未満
54	令和3年8月24日	赤城9号井	5ng/L未満
55	令和3年7月6日	鑑沢川水源	5ng/L未満
56	令和3年8月19日	小野上1号井	5ng/L未満
57	令和3年8月19日	小野上2号井	5ng/L未満
58	令和3年8月19日	小野上3号井	5ng/L未満

給水栓測定結果

	採水年月日	水源名称	結果 (ng/L)
1	令和3年9月7日	渋川8・9・12・13号	50ng/L
2	令和4年3月1日	渋川8・9・12・13号	49ng/L