

令和6年9月測定結果

	採水区分	主な給水区域	一般細菌	大腸菌	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	ヒ素及びその化合物	六価クロム化物	亜硝酸態窒素	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	フッ素及びその化合物	ホウ素及びその化合物	四塩化炭素	1,4-ジオキサン	シストラニン:1,2-ジクロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	プロミクロロメタン	プロモルム	
			基準値→		個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
			100	不検出	0.003	0.0005	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	10	0.8	1	0.002	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.6	0.02	0.03	0.1	0.01	0.1	0.03	0.03	0.09			
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.32	<0.002	0.021	<0.003	0.001	<0.001	0.028	0.006	0.006	<0.001		
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	1.8	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.003	0.003		
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.002	<0.004	<0.001	1.9	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002		
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.004	<0.002	<0.004	<0.001	0.7	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.27	<0.002	0.013	<0.003	0.005	<0.001	0.026	0.004	0.007	0.001	
	神田原給水区域	神田原・上村	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	3.9	0.12	0.4	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.09	<0.002	<0.001	<0.003	0.004	<0.001	0.011	<0.003	0.001	0.006	
	有馬給水区域	有馬の一一部・八木原・半田の一部	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.002	<0.004	<0.001	3.3	<0.08	<0.1	<0.0002	0.025	<0.004	<0.002	0.0008	<0.001	<0.001	0.12	<0.002	0.004	<0.003	0.004	<0.001	0.023	<0.003	0.003	0.012	
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	3.1	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.11	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.003	<0.001	0.001	0.001	
	川島給水栓区域	川島	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	3.0	<0.08	0.6	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.08	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.007	<0.003	<0.001	0.005	
	祖母島給水区域	祖母島	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.7	<0.08	0.4	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.09	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.009	<0.003	<0.001	0.006	
	行幸田給水区域	行幸田・石原	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.002	<0.004	<0.001	2.2	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.006	<0.003	<0.001	0.003	
	入沢給水区域	軽浜・折原・明保野・五輪平・入沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	2.5	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.007	<0.003	<0.001	0.004	
	金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	2.3	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.006	<0.003	<0.001	0.004	
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.7	0.10	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	0.011	<0.003	<0.001	0.013	0.004	0.002	<0.001	0.001	
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.19	<0.002	0.014	<0.003	0.002	<0.001	0.021	0.008	0.005	<0.001	0.001
	水沢給水区域	水沢	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.002	<0.004	<0.001	1.3	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.006	<0.003	<0.001	0.004	
小野上	小野子給水区域	小野子	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	0.011	<0.003	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	
	村上給水区域	村上	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.17	<0.002	0.019	<0.003	<0.001	<0.001	0.021	0.012	0.002	<0.001	0.001
子持	立和田給水区域	上白井	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.07	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	
	予持給水区域(予持浄水場)	上白井・中郷・北牧・吹屋	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	<0.001	0.12	<0.002	0.033	<0.006	0.001	<0.001	0.040	0.022	0.006	<0.001	0.001
	横堀給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.0003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.005													

令和6年9月測定結果

	採水区分	主な給水区域	ホルムアルデヒド	亜鉛及びその化合物	アルミニウム及びその化合物	鉄及びその化合物	銅及びその化合物	ナトリウム及びその化合物	マンガン及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジエオスミン	2-メチルイソキロネオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物(TOC)	pH値	味	臭気	色度	濁度
			基準値→	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	度	度
			0.08	1	0.2	0.3	1	200	0.05	200	300	500	0.2	0.00001	0.00001	0.02	0.005	3	5	2			
渋川	金井給水区域（金井浄水場）	金井南町・本町・入沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.8	<0.005	11	26	80	<0.02	0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.6	7.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	カツブシ沢給水区域	明保野一部・折原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	12.2	<0.005	16	36	115	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	29.0	<0.005	20	105	263	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	21.2	<0.005	17	49	149	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	神田原給水区域	神田原・上村	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	38.3	<0.005	35	172	390	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	16.3	<0.005	24	128	237	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	金井住宅団地給水区域	リソゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.5	<0.005	12	108	229	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	川島給水栓区域	川島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	36.3	<0.005	41	201	427	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	祖母島給水区域	祖母島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	28.0	<0.005	24	128	288	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	行幸田給水区域	行幸田・石原	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	15.9	<0.005	15	87	211	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	入沢給水区域	軽浜・折原・明保野・五輪平・入沢	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	15.7	<0.005	15	96	227	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	17.3	<0.005	16	98	227	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.9	<0.005	5	40	107	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	7.1	<0.005	8	31	91	<0.02	0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.6	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	水沢給水区域	水沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.5	<0.005	19	39	112	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
小野上	小野子給水区域	小野子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.7	<0.005	2	41	97	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	村上給水区域	村上	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	4.8	<0.005	5	37	98	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
子持	立和田給水区域	上白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.4	<0.005	5	34	111	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子持給水区域（子持浄水場）	上白井・中郷・北牧・吹屋	0.011	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	5.8	<0.005	7	28	76	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	横堀給水区域	横堀・北牧	0.010	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.6	<0.005	5	48	111	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	中井給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.9	<0.005	3	38	105	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	吹屋給水区域	吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.8	<0.005	7	40	113	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	宮地給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.0	<0.005	2	33	99	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	子麓給水区域	上白井・中郷・横堀	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.5	<0.005	5	28	82	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
赤城	見間入給水区域	津久田(1・2区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8.4	<0.005	11	66	189	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	小池原給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.0	<0.005	2	32	111	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	栄給水区域	栄	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.8	<0.005	3	37	118	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	大塚給水区域	漢呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.3	<0.005	3	36	112	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	深山給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.1	<0.005	2	32	116	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	長井小川田給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.5	<0.005	2	28	96	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城総合運動公園給水区域	北上野	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.1	<0.005	1	26	85	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	棚下給水区域	棚下	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.8	<0.005	7	63	203	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	滝沢・樽給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田・樽	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.4	<0.005	3	35	113	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
北橘	硯石給水区域	赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8.1	<0.005	4	89	220	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.4	<0.005	6	56	135	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.6	<0.005	6	56	149	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0																