No.C20251031

水質検査結果書

2025年7月7日

小野上温泉 ハタの湯 様

建築物飲料水水質検査業
群馬県 5 水 第5号
株式会社 エコセンター
代表取締役 鈴木 敦
群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井471-17
TEL 0279(68)5013 FAX 0279(68)5433

ご依頼された水質検査の結果については、
以下のとおりです。

採取年月日	2025年6月30日
水源または施設の名称	小野上温泉 ハタの湯
検体の種別	浴槽水
採取者	株式会社 エコセンター
レジオネラ属菌検査期間	2025年6月30日 ～ 2025年7月7日

試料名	レジオネラ属菌	気温	水温
1 足場	不検出 CFU/100mL	33 ℃	41 ℃
2 飲泉所	不検出 CFU/100mL	33 ℃	43 ℃
3 源泉井戸	不検出 CFU/100mL	33 ℃	46 ℃
以下余白			

備考 :

検査方法 ・・・ レジオネラ症防止指針(ろ過濃縮法)
浴槽水水質基準 ・・・ 10CFU/100mL未満
検出下限値 ・・・ 10CFU/100mL

検査機関	株式会社 エコセンター
検査責任者	土田 和宏