

令和2年度 原水測定結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

暫定目標値：50ng/L以下

原水測定結果

	採水年月日	水源名称	結果 (ng/L)
1	令和2年7月	渋川9号井	35ng/L
2	令和3年2月	渋川9号井	69ng/L
3	令和3年3月	渋川9号井	62ng/L

令和3年度 原水測定結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

暫定目標値：50ng/L以下

原水測定結果

	採水年月日	水源名称	結果(ng/L)
1	令和3年7月	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
2	令和3年7月	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
3	令和3年7月	カツブシ沢水源	5ng/L未満
4	令和3年7月	渋川立坑1号井	5ng/L未満
5	令和3年7月	渋川立坑2号井	5ng/L未満
6	令和3年7月	渋川立坑3号井	5ng/L未満
7	令和3年8月	渋川1号井	5ng/L未満
8	令和3年8月	渋川2号井	5ng/L未満
9	令和3年8月	渋川3号井	5ng/L未満
10	令和3年8月	渋川4号井	5ng/L未満
11	令和3年8月	渋川5号井	5ng/L未満
12	令和3年8月	渋川8号井	54ng/L
13	令和3年7月	渋川9号井	116ng/L
14	令和3年8月	渋川9号井	101ng/L
15	令和4年2月	渋川9号井	89ng/L
16	令和3年8月	渋川10号井	5ng/L未満
17	令和3年8月	渋川11号井	5ng/L未満
18	令和3年8月	渋川12号井	92ng/L
19	令和3年8月	渋川13号井	50ng/L
20	令和3年8月	渋川14号井	5ng/L未満
21	令和3年8月	渋川15号井	5ng/L未満
22	令和3年8月	渋川16号井	5ng/L未満
23	令和3年8月	渋川17号井	5ng/L未満
24	令和3年8月	渋川18号井	5ng/L未満
25	令和3年7月	沼尾川水源	5ng/L未満
26	令和3年7月	西沢第1水源	5ng/L未満
27	令和3年7月	西沢第2水源	5ng/L未満
28	令和3年7月	黒沢水源	5ng/L未満
29	令和3年7月	利根川水源(群馬用水)	5ng/L未満
30	令和3年8月	子持1号井	5ng/L未満
31	令和3年8月	子持2号井	5ng/L未満
32	令和3年8月	子持3号井	5ng/L未満
33	令和3年8月	子持4号井	5ng/L未満
34	令和3年8月	子持5号井	5ng/L未満
35	令和3年8月	子持6号井	5ng/L未満
36	令和3年8月	子持7号井	5ng/L未満
37	令和3年8月	北橋1号井	5ng/L未満
38	令和3年8月	北橋2号井	5ng/L未満
39	令和3年8月	北橋3号井	5ng/L未満
40	令和3年8月	北橋4号井	5ng/L未満
41	令和3年8月	北橋5号井	5ng/L未満
42	令和3年7月	栗ノ木川水源	5ng/L未満
43	令和3年7月	勝保沢水源	5ng/L未満
44	令和3年7月	溝呂木水源	5ng/L未満
45	令和3年7月	鈿沢水源	5ng/L未満
46	令和3年8月	赤城1号井	5ng/L未満
47	令和3年8月	赤城2号井	5ng/L未満
48	令和3年8月	赤城3号井	5ng/L未満
49	令和3年8月	赤城4号井	5ng/L未満
50	令和3年8月	赤城5号井	5ng/L未満
51	令和3年8月	赤城6号井	5ng/L未満
52	令和3年8月	赤城7号井	5ng/L未満
53	令和3年8月	赤城8号井	5ng/L未満
54	令和3年8月	赤城9号井	5ng/L未満
55	令和3年7月	鑓沢川水源	5ng/L未満
56	令和3年8月	小野上1号井	5ng/L未満
57	令和3年8月	小野上2号井	5ng/L未満
58	令和3年8月	小野上3号井	5ng/L未満

令和4年度 原水測定結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

暫定目標値：50ng/L以下

原水測定結果

	採水年月日	水源名称	結果(ng/L)
1	令和4年7月	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
2	令和4年7月	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
3	令和4年7月	カツブシ沢水源	5ng/L未満
4	令和4年7月	渋川立坑1号井	5ng/L未満
5	令和4年7月	渋川立坑2号井	5ng/L未満
6	令和4年7月	渋川立坑3号井	5ng/L未満
7	令和4年8月	渋川1号井	5ng/L未満
8	令和4年8月	渋川2号井	5ng/L未満
9	令和4年8月	渋川3号井	5ng/L未満
10	令和4年8月	渋川4号井	5ng/L未満
11	令和4年8月	渋川5号井	5ng/L未満
12	令和4年8月	渋川8号井	39ng/L
13	令和4年7月	渋川9号井	50ng/L
14	令和4年8月	渋川9号井	68ng/L
15	令和5年2月	渋川9号井	64ng/L
16	令和4年8月	渋川10号井	5ng/L未満
17	令和4年8月	渋川11号井	5ng/L未満
18	令和4年8月	渋川12号井	66ng/L
19	令和4年8月	渋川13号井	34ng/L
20	令和4年8月	渋川14号井	5ng/L未満
21	令和4年8月	渋川16号井	5ng/L未満
22	令和4年8月	渋川17号井	5ng/L未満
23	令和4年8月	渋川18号井	5ng/L未満
24	令和4年7月	沼尾川水源	5ng/L未満
25	令和4年7月	西沢第1水源	5ng/L未満
26	令和4年7月	西沢第2水源	5ng/L未満
27	令和4年7月	黒沢水源	5ng/L未満
28	令和4年7月	利根川水源(群馬用水)	5ng/L未満
29	令和4年8月	子持1号井	5ng/L未満
30	令和4年8月	子持2号井	5ng/L未満
31	令和4年8月	子持3号井	5ng/L未満
32	令和4年8月	子持4号井	5ng/L未満
33	令和4年8月	子持5号井	5ng/L未満
34	令和4年8月	子持6号井	5ng/L未満
35	令和4年8月	子持7号井	5ng/L未満
36	令和4年8月	北橋1号井	5ng/L未満
37	令和4年8月	北橋2号井	5ng/L未満
38	令和4年8月	北橋3号井	5ng/L未満
39	令和4年8月	北橋4号井	5ng/L未満
40	令和4年8月	北橋5号井	5ng/L未満
41	令和4年7月	栗ノ木川水源	5ng/L未満
42	令和4年7月	勝保沢水源	5ng/L未満
43	令和4年7月	溝呂木水源	5ng/L未満
44	令和4年7月	鉦沢水源	5ng/L未満
45	令和4年8月	赤城1号井	5ng/L未満
46	令和4年8月	赤城2号井	5ng/L未満
47	令和4年8月	赤城3号井	5ng/L未満
48	令和4年8月	赤城4号井	5ng/L未満
49	令和4年8月	赤城5号井	5ng/L未満
50	令和4年8月	赤城6号井	5ng/L未満
51	令和4年8月	赤城7号井	5ng/L未満
52	令和4年8月	赤城8号井	5ng/L未満
53	令和4年8月	赤城9号井	5ng/L未満
54	令和4年7月	鑓沢川水源	5ng/L未満
55	令和4年8月	小野上1号井	5ng/L未満
56	令和4年8月	小野上2号井	5ng/L未満
57	令和4年8月	小野上3号井	5ng/L未満

令和5年度 原水測定結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

暫定目標値：50ng/L以下

原水測定結果

	採水年月日	水源名称	結果(ng/L)
1	令和5年7月	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
2	令和5年7月	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
3	令和5年7月	カツブシ沢水源	5ng/L未満
4	令和5年7月	渋川立坑1号井	5ng/L未満
5	令和5年7月	渋川立坑2号井	5ng/L未満
6	令和5年7月	渋川立坑3号井	5ng/L未満
7	令和5年8月	渋川1号井	5ng/L未満
8	令和5年8月	渋川2号井	5ng/L未満
9	令和5年8月	渋川3号井	5ng/L未満
10	令和5年8月	渋川4号井	5ng/L未満
11	令和5年8月	渋川5号井	5ng/L未満
12	令和5年8月	渋川8号井	21ng/L
13	令和5年7月	渋川9号井	33ng/L
14	令和5年8月	渋川9号井	35ng/L
15	令和5年11月	渋川9号井	39ng/L
16	令和6年2月	渋川9号井	32ng/L
17	令和5年8月	渋川10号井	5ng/L未満
18	令和5年8月	渋川11号井	5ng/L未満
19	令和5年8月	渋川12号井	25ng/L
20	令和5年8月	渋川13号井	24ng/L
21	令和5年8月	渋川14号井	5ng/L未満
22	令和5年8月	渋川16号井	5ng/L未満
23	令和5年8月	渋川17号井	5ng/L未満
24	令和5年8月	渋川18号井	5ng/L未満
25	令和5年7月	沼尾川水源	5ng/L未満
26	令和5年7月	西沢第1水源	5ng/L未満
27	令和5年7月	西沢第2水源	5ng/L未満
28	令和5年7月	黒沢水源	5ng/L未満
29	令和5年7月	利根川水源(群馬用水)	5ng/L未満
30	令和5年8月	子持1号井	5ng/L未満
31	令和5年8月	子持2号井	5ng/L未満
32	令和5年8月	子持3号井	5ng/L未満
33	令和5年8月	子持4号井	5ng/L未満
34	令和5年8月	子持5号井	5ng/L未満
35	令和5年8月	子持6号井	5ng/L未満
36	令和5年8月	子持7号井	5ng/L未満
37	令和5年8月	北橋1号井	5ng/L未満
38	令和5年8月	北橋2号井	5ng/L未満
39	令和5年8月	北橋3号井	5ng/L未満
40	令和5年8月	北橋4号井	5ng/L未満
41	令和5年8月	北橋5号井	5ng/L未満
42	令和5年7月	栗ノ木川水源	5ng/L未満
43	令和5年7月	勝保沢水源	5ng/L未満
44	令和5年7月	溝呂木水源	5ng/L未満
45	令和5年7月	鉦沢水源	5ng/L未満
46	令和5年8月	赤城1号井	5ng/L未満
47	令和5年8月	赤城2号井	5ng/L未満
48	令和5年8月	赤城3号井	5ng/L未満
49	令和5年8月	赤城4号井	5ng/L未満
50	令和5年8月	赤城5号井	5ng/L未満
51	令和5年8月	赤城6号井	5ng/L未満
52	令和5年8月	赤城7号井	5ng/L未満
53	令和5年8月	赤城8号井	5ng/L未満
54	令和5年8月	赤城9号井	5ng/L未満
55	令和5年7月	鑓沢川水源	5ng/L未満
56	令和5年8月	小野上1号井	5ng/L未満
57	令和5年8月	小野上2号井	5ng/L未満
58	令和5年8月	小野上3号井	5ng/L未満

令和6年度 原水測定結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

暫定目標値：50ng/L以下

原水測定結果

	採水年月日	水源名称	結果(ng/L)
1	令和6年7月	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
2	令和6年7月	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
3	令和6年7月	カツブシ沢水源	5ng/L未満
4	令和6年7月	渋川立坑1号井	5ng/L未満
5	令和6年7月	渋川立坑2号井	5ng/L未満
6	令和6年7月	渋川立坑3号井	5ng/L未満
7	令和6年8月	渋川1号井	5ng/L未満
8	令和6年8月	渋川2号井	5ng/L未満
9	令和6年8月	渋川3号井	5ng/L未満
10	令和6年8月	渋川4号井	5ng/L未満
11	令和6年8月	渋川5号井	5ng/L未満
12	令和6年8月	渋川8号井	15ng/L
13	令和7年3月	渋川8号井	23ng/L
14	令和6年5月	渋川9号井	25ng/L
15	令和6年7月	渋川9号井	43ng/L
16	令和6年8月	渋川9号井	27ng/L
17	令和6年11月	渋川9号井	49ng/L
18	令和7年2月	渋川9号井	49ng/L
19	令和7年3月	渋川9号井	36ng/L
20	令和6年8月	渋川10号井	5ng/L未満
21	令和6年8月	渋川11号井	5ng/L未満
22	令和6年8月	渋川12号井	20ng/L
23	令和7年3月	渋川12号井	52ng/L
24	令和6年8月	渋川13号井	21ng/L
25	令和7年3月	渋川13号井	36ng/L
26	令和6年8月	渋川14号井	5ng/L未満
27	令和6年8月	渋川16号井	5ng/L未満
28	令和6年8月	渋川17号井	5ng/L未満
29	令和6年8月	渋川18号井	5ng/L未満
30	令和6年7月	沼尾川水源	5ng/L未満
31	令和6年7月	西沢第1水源	5ng/L未満
32	令和6年7月	西沢第2水源	5ng/L未満
33	令和6年7月	黒沢水源	5ng/L未満
34	令和6年7月	利根川水源(群馬用水)	5ng/L未満
35	令和6年8月	子持1号井	5ng/L未満
36	令和6年8月	子持2号井	5ng/L未満
37	令和6年8月	子持3号井	5ng/L未満
38	令和6年8月	子持4号井	5ng/L未満
39	令和6年8月	子持5号井	5ng/L未満
40	令和6年8月	子持6号井	5ng/L未満
41	令和6年8月	子持7号井	5ng/L未満
42	令和6年8月	北橋1号井	5ng/L未満
43	令和6年8月	北橋2号井	5ng/L未満
44	令和6年8月	北橋3号井	5ng/L未満
45	令和6年8月	北橋4号井	5ng/L未満
46	令和6年8月	北橋5号井	5ng/L未満
47	令和6年7月	栗ノ木川水源	5ng/L未満
48	令和6年7月	勝保沢水源	5ng/L未満
49	令和6年7月	溝呂木水源	5ng/L未満
50	令和6年7月	鈷沢水源	5ng/L未満
51	令和6年8月	赤城1号井	5ng/L未満
52	令和6年8月	赤城2号井	5ng/L未満
53	令和6年8月	赤城3号井	5ng/L未満
54	令和6年8月	赤城4号井	5ng/L未満
55	令和6年8月	赤城5号井	5ng/L未満
56	令和6年8月	赤城6号井	5ng/L未満
57	令和6年8月	赤城7号井	5ng/L未満
58	令和6年8月	赤城8号井	5ng/L未満
59	令和6年8月	赤城9号井	5ng/L未満
60	令和6年7月	鑑沢川水源	5ng/L未満
61	令和6年8月	小野上1号井	5ng/L未満
62	令和6年8月	小野上2号井	5ng/L未満
63	令和6年8月	小野上3号井	5ng/L未満