

令和7年度 原水測定結果一覧(有馬地区以外)

検査項目:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

暫定目標値:50ng/L以下

原水測定結果

	採水年月日	水源名称	結果(ng/L)
1	令和7年7月8日	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
2	令和7年7月1日	利根川水源(渋川工水)	5ng/L未満
3	令和7年7月8日	カツブシ沢水源	5ng/L未満
4	令和7年7月8日	渋川立坑1号井	5ng/L未満
5	令和7年7月8日	渋川立坑2号井	5ng/L未満
6	令和7年7月1日	渋川立坑3号井	5ng/L未満
7	令和7年8月5日	渋川1号井	5ng/L未満
8	令和7年8月5日	渋川2号井	5ng/L未満
9	令和7年8月5日	渋川3号井	5ng/L未満
10	令和7年8月5日	渋川4号井	5ng/L未満
11	令和7年8月5日	渋川5号井	5ng/L未満
12	令和7年8月5日	渋川10号井	5ng/L未満
13	令和7年8月5日	渋川11号井	5ng/L未満
14	令和7年8月5日	渋川14号井	5ng/L未満
15	令和7年8月5日	渋川16号井	5ng/L未満
16	令和7年8月5日	渋川17号井	5ng/L未満
17	令和7年8月5日	渋川18号井	5ng/L未満
18	令和7年7月8日	沼尾川水源	5ng/L未満
19	令和7年7月8日	西沢第1水源	5ng/L未満
20	令和7年7月8日	西沢第2水源	5ng/L未満
21	令和7年7月8日	黒沢水源	5ng/L未満
22	令和7年7月1日	利根川水源(群馬用水)	5ng/L未満
23	令和7年8月21日	子持1号井	5ng/L未満
24	令和7年8月21日	子持2号井	5ng/L未満
25	令和7年8月21日	子持3号井	5ng/L未満
26	令和7年8月21日	子持4号井	5ng/L未満
27	令和7年8月21日	子持5号井	5ng/L未満
28	令和7年8月21日	子持6号井	5ng/L未満
29	令和7年8月21日	子持7号井	5ng/L未満
30	令和7年8月19日	北橋1号井	5ng/L未満
31	令和7年8月19日	北橋2号井	5ng/L未満
32	令和7年8月19日	北橋3号井	5ng/L未満
33	令和7年8月19日	北橋4号井	5ng/L未満
34	令和7年8月19日	北橋5号井	5ng/L未満
35	令和7年7月1日	栗ノ木川水源	5ng/L未満
36	令和7年7月1日	勝保沢水源	5ng/L未満
37	令和7年7月1日	溝呂木水源	5ng/L未満
38	令和7年7月1日	鉦沢水源	5ng/L未満
39	令和7年8月26日	赤城1号井	5ng/L未満
40	令和7年8月26日	赤城2号井	5ng/L未満
41	令和7年8月26日	赤城3号井	5ng/L未満
42	令和7年8月26日	赤城4号井	5ng/L未満
43	令和7年8月26日	赤城5号井	5ng/L未満
44	令和7年8月26日	赤城6号井	5ng/L未満
45	令和7年8月26日	赤城7号井	5ng/L未満
46	令和7年8月26日	赤城8号井	5ng/L未満
47	令和7年8月26日	赤城9号井	5ng/L未満
48	令和7年7月1日	鑛沢川水源	5ng/L未満
49	令和7年8月21日	小野上1号井	5ng/L未満
50	令和7年8月21日	小野上2号井	5ng/L未満
51	令和7年8月21日	小野上3号井	5ng/L未満