令和７年度有馬水源PFOS及びPFOA検査結果

単位：ng/L(基準値：50ng/L以下)

検査月	水道施設					学校等教育関連施設					公園等市有施設							自治会施設		
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
	渋川8号井（原水）	渋川9号井（原水）	渋川12号井（原水）	渋川13号井（原水）	有馬堂山送水ポンプ場	南部学校給食共同調理場	古巻小学校	古巻中学校	第四保育所	半田こども園	有馬野球場	行幸田住宅団地公園	有馬児童公園	八木原児童公園	渋川市消防団第8分団	坂東橋緑地公園（南ｴﾘｱ）	半田みなみはら公園	有馬西部住民ｾﾝﾀｰ	半田新屋敷前川原住民ｾﾝﾀｰ	新井住民ｾﾝﾀｰ
4月	33	54	45	30	47	50	47	46	44	20	46	42	45	46	43	42	41	47	45	46
5月	34	57	47	44	43	40	47	41	46	<5	45	40	41	43	<5	<5	44	44	47	<5
6月	31	49	44	35	39	42	41	43	42	<5	46	41	38	43	<5	<5	42	42	41	<5
7月	29	53	40	35	42	40	39	40	41		42	40	37	38			38	40	42	
8月	49	54	39	38	41	40	39	38	43		32	49	37	43			45	42	43	
9月	30	49	47	37	43	41	37	39	38		41	36	39	41			41	40	42	
10月	33	58	49	41	47	47	50	40	49		48	41	41	42			37	43	45	
11月	37		46	47	30	15	30	29	29		29	26	30	30			32	32	34	
12月	34		50	43	31	30	26	26	22		24	27	27	26			28	27	26	
1月	43		69	52	39	39	34	32	27		31	32	32	33			42	38	33	
2月	35		55	46	35	<5	27	26	27		26	25	27	25			35	34	27	
3月																				