令和８年度　有馬水源PFOS及びPFOA検査結果

単位：ng/L（基準値：50ng/L以下）

検査月	水道施設					学校等教育関連施設			公園等市有施設					自治会施設	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
	渋川 8号井 （原水）	渋川 9号井 （原水）	渋川 12号井 （原水）	渋川 13号井 （原水）	有馬 堂山送水 ポンプ場	古巻 小学校	古巻 中学校	第四 保育所	有馬 野球場	行幸田 住宅団地 公園	有馬 児童公園	八木原 児童公園	半田 みなみはら 公園	有馬西部 住民 センター	半田新屋 敷前川原 住民 センター
4月	37		59	48	34	33	31	33	33	27	34	34	33	34	33
5月	38		70	42	31	29	29	28	30	24	31	29	29	30	31
6月															
7月															
8月															
9月															
10月															
11月															
12月															
1月															
2月															
3月															